

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Экспертстрой»

Ю.Н. Рейшгат



«15» января 2019 г.

ДОПОЛНЕНИЕ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

от 15.12.2017 г. №32-2-1-2-0067-17

Настоящее дополнение к Заключению негосударственной экспертизы проектной документации объекта капитального строительства "Многоквартирный жилой дом (поз. 16) в микрорайоне «Мегаполис-Парк» в п. Путевка Брянского района Брянской области" выдается в связи с уточнением технико-экономических показателей объекта капитального строительства.

Пункт 1.3.3 упомянутого Заключения читать в следующей редакции:

<i>Наименование показателя</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Жилой дом</i>
1. Количество этажей	эт.	10 (в т.ч. подземный)
2. Количество квартир в том числе:	кв.	216
▪ однокомнатных	кв.	36
▪ двухкомнатных	кв.	144
▪ трехкомнатных	кв.	36
3. Строительный объем	м ³	89040
в том числе:		
▪ подземной части	м ³	7400
4. Площадь:		
▪ застройки	м ²	2721,11
▪ здания	м ²	22574,69
▪ общая квартир (с учетом летних помещений)	м ²	15668,10
▪ общая квартир (без учета летних помещений)	м ²	14863,68
▪ жилая	м ²	6494,04

<i>Наименование показателя</i>			<i>Ед. изм.</i>	<i>Жилой дом</i>
5. Расход воды			м ³ /сут.	77,7
<ul style="list-style-type: none"> ■ холодная в том числе: горячей ■ на наружные противопожарные нужды 			м ³ /сут.	31,45
			л/сек.	20
6. Водоотведение			м ³ /сут.	77,7
7. Потребная электрическая мощность			кВт	220
8. Продолжительность строительства			мес.	48

Последний абзац пункта 2 упомянутого Заключения читать в следующей редакции:

цни:

Технико-экономические показатели по генплану:

- площадь участка – 11372,0 м²;
- площадь застройки – 2721,11 м²;
- площадь твердого покрытия – 6040,38 м²;
- площадь озеленения – 2619,30 м².

ПРОШИТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
ВСЕГО 2 ЛИСТОВ

